

避難器具の自主点検のポイント

- ・視認障害や操作障害はありませんか？
- ・操作面積、降下空間及び避難空地は確保されていますか？
- ・本体に変形損傷はありませんか？
- ・避難の際に、容易に近づけますか？

