

屋内消火栓の自主点検のポイント

- ・周囲に視認上かつ使用上の障害となるような物が置かれていませんか？
- ・消火ポンプ室は整理されていますか？
- ・ホース・ノズル等の器具がきちんと設置されていますか？
- ・表示灯は点灯していますか？

